

**INTERGAS**

Švari energija. Jums!

**2020 M. BIRŽELIO MĖNESIO  
GAMTINIŲ DUJŲ VIRŠUTINIS ŠILUMINGUMAS MAŽEIKIŲ DUJŲ APSKAITOS STOTYJE**

2020-07-03

Mažeikiai

2020 m. birželio mėn.	Viršutinis šilumingumas kWh/m <sup>3</sup>		Perskaičiavimo koeficientas
	0 C° matavimo	20 C° matavimo	
1	11,4938	10,7039	1,0738
2	11,4889	10,6993	1,0738
3	11,486	10,6966	1,0738
4	11,4828	10,6936	1,0738
5	11,4851	10,6958	1,0738
6	11,538	10,7450	1,0738
7	11,7105	10,9057	1,0738
8	11,7779	10,9684	1,0738
9	11,798	10,9871	1,0738
10	11,8153	11,0033	1,0738
11	11,8189	11,0066	1,0738
12	11,6648	10,8631	1,0738
13	11,6878	10,8845	1,0738
14	11,7335	10,9271	1,0738
15	11,8244	11,0117	1,0738
16	11,8191	11,0068	1,0738
17	11,8213	11,0088	1,0738
18	11,8318	11,0186	1,0738
19	11,6423	10,8421	1,0738
20	11,4357	10,6497	1,0738
21	11,4551	10,6678	1,0738
22	11,5017	10,7112	1,0738
23	11,4618	10,6741	1,0738
24	11,461	10,6733	1,0738
25	11,4537	10,6665	1,0738
26	11,4444	10,6579	1,0738
27	11,4348	10,6489	1,0738
28	11,4382	10,6521	1,0738
29	11,4408	10,6545	1,0738
30	11,4484	10,6616	1,0738
<b>Vidurkis</b>	<b>11,5965</b>	<b>10,7995</b>	-

\* Skirstymo sistemos operatoriaus viršutinio dujų šilumingumo vertės nurodytos esant norminėms sąlygoms: +25 °C degimo temperatūrai, +20°C matavimo temperatūrai ir 101,325 kPa absoliutiniam slėgiui bei esant sausoms dujoms.