



INTERGAS 2019 M. RUGPJŪČIO MĖNESIO
GAMTINIŲ DUJŲ VIRŠUTINIS ŠILUMINGUMAS MAŽEIKIŲ DUJŲ APSKAITOS STOTYJE

2019-09-03

Mažeikiai

2019 m. rugpjūčio mėn.	Viršutinis šilumingumas kWh/m ³		Perskaičiavimo koeficientas
	0 C° matavimo	20 C° matavimo	
1	11,6982	10,8942	1,0738
2	11,7345	10,9280	1,0738
3	11,8253	11,0126	1,0738
4	11,8080	10,9965	1,0738
5	11,8086	10,9970	1,0738
6	11,7864	10,9763	1,0738
7	11,7693	10,9604	1,0738
8	11,8188	11,0065	1,0738
9	11,7874	10,9773	1,0738
10	11,7984	10,9875	1,0738
11	11,8021	10,9910	1,0738
12	11,8163	11,0042	1,0738
13	11,5430	10,7497	1,0738
14	11,6079	10,8101	1,0738
15	11,8037	10,9925	1,0738
16	11,8066	10,9952	1,0738
17	11,8135	11,0016	1,0738
18	11,8240	11,0114	1,0738
19	11,3645	10,5834	1,0738
20	11,7808	10,9711	1,0738
21	11,8396	11,0259	1,0738
22	11,8323	11,0191	1,0738
23	11,8373	11,0237	1,0738
24	11,8452	11,0311	1,0738
25	11,8356	11,0222	1,0738
26	11,8613	11,0461	1,0738
27	11,7893	10,9790	1,0738
28	11,7724	10,9633	1,0738
29	11,7717	10,9627	1,0738
30	11,7798	10,9702	1,0738
31	11,7654	10,9568	1,0738
Vidurkis	11,7718	10,9628	-

* Skirstymo sistemos operatoriaus viršutinio dujų šilumingumo vertės nurodytos esant norminėms sąlygoms: +25 °C degimo temperatūrai, +20°C matavimo temperatūrai ir 101,325 kPa absoliutiniam slėgiui bei esant sausoms dujoms.

www.intergas.lt

Uždaroji akcinė bendrovė „Intergas“
Įmonės kodas 110872941
PVM mokėtojo kodas LT108729410

Savanorių pr. 1, LT-03116 Vilnius
Tel./faks. (8 5) 260 4132,
El.p. vilnius@intergas.lt

Mažeikių filialas
Montuotojų g. 7, LT-89101 Mažeikiai
Tel./faks. (8 443) 98194. El. p. mazeikiai@intergas.lt

Atspausinta ant 100% perdirbto popieriaus Charisma silk, turinčio Mėlynojo angelo sertifikata