



INTERGAS 2020 M. RUGJŪČIO MĖNESIO

švari energija. žmst

GAMTINIŲ DUJŲ VIRŠUTINIS ŠILUMINGUMAS MAŽEIKIŲ DUJŲ APSKAITOS STOTYJE

2020-09-03

Mažeikiai

| 2020 m. rugpjūčio mėn. | Viršutinis šilumingumas kWh/m ³ | | Perskaičiavimo koeficientas |
|------------------------------|--|----------------|--------------------------------|
| | 0 C° matavimo | 20 C° matavimo | |
| 1 | 11,7292 | 10,9231 | 1,0738 |
| 2 | 11,7414 | 10,9344 | 1,0738 |
| 3 | 11,7694 | 10,9605 | 1,0738 |
| 4 | 11,7641 | 10,9556 | 1,0738 |
| 5 | 11,7649 | 10,9563 | 1,0738 |
| 6 | 11,7644 | 10,9559 | 1,0738 |
| 7 | 11,7554 | 10,9475 | 1,0738 |
| 8 | 11,7529 | 10,9451 | 1,0738 |
| 9 | 11,689 | 10,8856 | 1,0738 |
| 10 | 11,3781 | 10,5961 | 1,0738 |
| 11 | 11,6394 | 10,8394 | 1,0738 |
| 12 | 11,7686 | 10,9598 | 1,0738 |
| 13 | 11,7721 | 10,9630 | 1,0738 |
| 14 | 11,7799 | 10,9703 | 1,0738 |
| 15 | 11,7947 | 10,9841 | 1,0738 |
| 16 | 11,7861 | 10,9761 | 1,0738 |
| 17 | 11,8019 | 10,9908 | 1,0738 |
| 18 | 11,7587 | 10,9505 | 1,0738 |
| 19 | 11,4055 | 10,6216 | 1,0738 |
| 20 | 11,3622 | 10,5813 | 1,0738 |
| 21 | 11,4658 | 10,6778 | 1,0738 |
| 22 | 11,8025 | 10,9913 | 1,0738 |
| 23 | 11,8129 | 11,0010 | 1,0738 |
| 24 | 11,8281 | 11,0152 | 1,0738 |
| 25 | 11,8493 | 11,0349 | 1,0738 |
| 26 | 11,8454 | 11,0313 | 1,0738 |
| 27 | 11,8458 | 11,0317 | 1,0738 |
| 28 | 11,8589 | 11,0439 | 1,0738 |
| 29 | 11,8846 | 11,0678 | 1,0738 |
| 30 | 11,5806 | 10,7847 | 1,0738 |
| 31 | 11,6365 | 10,8367 | 1,0738 |
| Vidurkis | 11,7222 | 10,9166 | - |

* Skirstymo sistemos operatoriaus viršutinio dujų šilumingumo vertės nurodytos esant norminėms sąlygoms: +25 °C degimo temperatūrai, +20°C matavimo temperatūrai ir 101,325 kPa absoliutiniam slėgiui bei esant sausoms dujoms.