


INTERGAS 2019 M. GRUODŽIO MĖNESIO
 GAMTINIŲ DUJŲ VIRŠUTINIS ŠILUMINGUMAS MAŽEIKIŲ DUJŲ APSKAITOS STOTYJE
 2020-01-04
 Mažeikiai

| 2019 m. gruodžio mėn. | Viršutinis šilumingumas kWh/m ³ | | Perskaičiavimo koeficientas |
|-----------------------------|--|----------------|--------------------------------|
| | 0 C° matavimo | 20 C° matavimo | |
| 1 | 11,8027 | 10,9915 | 1,0738 |
| 2 | 11,7999 | 10,9889 | 1,0738 |
| 3 | 11,7856 | 10,9756 | 1,0738 |
| 4 | 11,7919 | 10,9815 | 1,0738 |
| 5 | 11,7790 | 10,9695 | 1,0738 |
| 6 | 11,8073 | 10,9958 | 1,0738 |
| 7 | 11,8103 | 10,9986 | 1,0738 |
| 8 | 11,6781 | 10,8755 | 1,0738 |
| 9 | 11,4671 | 10,6790 | 1,0738 |
| 10 | 11,8220 | 11,0095 | 1,0738 |
| 11 | 11,7800 | 10,9704 | 1,0738 |
| 12 | 11,7961 | 10,9854 | 1,0738 |
| 13 | 11,7959 | 10,9852 | 1,0738 |
| 14 | 11,6460 | 10,8456 | 1,0738 |
| 15 | 11,4348 | 10,6489 | 1,0738 |
| 16 | 11,8140 | 11,0020 | 1,0738 |
| 17 | 11,7828 | 10,9730 | 1,0738 |
| 18 | 11,3089 | 10,5317 | 1,0738 |
| 19 | 11,7948 | 10,9842 | 1,0738 |
| 20 | 11,8145 | 11,0025 | 1,0738 |
| 21 | 11,8036 | 10,9924 | 1,0738 |
| 22 | 11,5540 | 10,7599 | 1,0738 |
| 23 | 11,8183 | 11,0061 | 1,0738 |
| 24 | 11,8113 | 10,9995 | 1,0738 |
| 25 | 11,8082 | 10,9966 | 1,0738 |
| 26 | 11,8067 | 10,9953 | 1,0738 |
| 27 | 11,4031 | 10,6194 | 1,0738 |
| 28 | 11,4064 | 10,6225 | 1,0738 |
| 29 | 11,4086 | 10,6245 | 1,0738 |
| 30 | 11,3867 | 10,6041 | 1,0738 |
| 31 | 11,3457 | 10,5659 | 1,0738 |
| Vidurkis | 11,6795 | 10,8768 | - |

* Skirstymo sistemos operatoriaus viršutinio dujų šilumingumo vertės nurodytos esant norminėms sąlygoms: +25 °C degimo temperatūrai, +20°C matavimo temperatūrai ir 101,325 kPa absoliutiniam slėgiui bei esant sausoms dujoms.