



**INTERGAS** 2019 M. VASARIO MĖNESIO

GAMTINIŲ DUJŲ VIRŠUTINIS ŠILUMINGUMAS MAŽEIKIŲ DUJŲ APSKAITOS STOTYJE

2019-03-05

Mažeikiai

2019 m. vasario mėn.	Viršutinis šilumingumas kWh/m <sup>3</sup>		Perskaičiavimo koeficientas
	0 C° matavimo	20 C° matavimo	
1	11,2303	10,4585	1,0738
2	11,2394	10,4669	1,0738
3	11,2329	10,4609	1,0738
4	11,2185	10,4475	1,0738
5	11,2109	10,4404	1,0738
6	11,2025	10,4326	1,0738
7	11,1956	10,4262	1,0738
8	11,1946	10,4252	1,0738
9	11,1942	10,4248	1,0738
10	11,1926	10,4234	1,0738
11	12,0189	11,1929	1,0738
12	12,0663	11,2370	1,0738
13	12,0570	11,2283	1,0738
14	12,0353	11,2081	1,0738
15	12,0552	11,2267	1,0738
16	12,0747	11,2448	1,0738
17	12,0863	11,2556	1,0738
18	11,3664	10,5852	1,0738
19	11,2006	10,4308	1,0738
20	11,1930	10,4237	1,0738
21	11,1940	10,4247	1,0738
22	11,1874	10,4185	1,0738
23	11,1781	10,4099	1,0738
24	11,1820	10,4135	1,0738
25	11,1790	10,4107	1,0738
26	11,1729	10,4050	1,0738
27	11,1759	10,4078	1,0738
28	11,1813	10,4128	1,0738
<b>Vidurkis</b>	<b>11,4184</b>	<b>10,6337</b>	-

\* Skirstymo sistemos operatoriaus viršutinio dujų šilumingumo vertės nurodytos esant norminėms sąlygoms: +25 °C degimo temperatūrai, +20°C matavimo temperatūrai ir 101,325 kPa absoliutiniam slėgiui bei esant sausoms dujoms.

[www.intergas.lt](http://www.intergas.lt)

Uždaroji akcinė bendrovė „Intergas“  
Įmonės kodas 110872941  
PVM mokėtojo kodas LT108729410

Savanorių pr. 1, LT-03116 Vilnius  
Tel./faks. (8 5) 260 4132,  
El.p. vilnius@intergas.lt

Mažeikių filialas  
Montuotojų g. 7, LT-89101 Mažeikiai  
Tel./faks. (8 443) 98194. El. p. mazeikiai@intergas.lt