



INTERGAS 2018 M. RUGPJŪČIO MĖNESIO

GAMTINIŲ DUJŲ VIRŠUTINIS ŠILUMINGUMAS MAŽEIKIŲ DUJŲ APSKAITOS STOTYJE

2018-09-05

Mažeikiai

2018 m. rugpjūčio mėn.	Viršutinis šilumingumas kWh/m ³		Perskaičiavimo koeficientas
	0 C° matavimo	20 C° matavimo	
1	11,7742	10,9650	1,0738
2	11,5674	10,7724	1,0738
3	11,7141	10,9090	1,0738
4	11,7146	10,9095	1,0738
5	11,7128	10,9078	1,0738
6	11,7229	10,9172	1,0738
7	11,7284	10,9223	1,0738
8	11,7368	10,9302	1,0738
9	11,7454	10,9382	1,0738
10	11,7536	10,9458	1,0738
11	11,7625	10,9541	1,0738
12	11,7781	10,9686	1,0738
13	11,7974	10,9866	1,0738
14	11,8280	11,0151	1,0738
15	11,8326	11,0194	1,0738
16	11,8696	11,0538	1,0738
17	11,7987	10,9878	1,0738
18	11,8048	10,9935	1,0738
19	11,7623	10,9539	1,0738
20	11,7943	10,9837	1,0738
21	11,7848	10,9749	1,0738
22	11,7803	10,9707	1,0738
23	11,6183	10,8198	1,0738
24	11,4911	10,7013	1,0738
25	11,7950	10,9844	1,0738
26	11,8341	11,0208	1,0738
27	11,8508	11,0363	1,0738
28	11,8660	11,0505	1,0738
29	11,8950	11,0775	1,0738
30	11,8270	11,0142	1,0738
31	11,8388	11,0251	1,0738
Vidurkis	11,7671	10,9584	-

* Skirstymo sistemos operatoriaus viršutinio dujų šilumingumo vertės nurodytos esant norminėms sąlygoms: +25 °C degimo temperatūrai, +20°C matavimo temperatūrai ir 101,325 kPa absoliutiniam slėgiui bei esant sausoms dujoms.

www.intergas.lt

Uždaroji akcinė bendrovė „Intergas“
Įmonės kodas 110872941
PVM mokėtojo kodas LT108729410

Savanorių pr. 1, LT-03116 Vilnius
Tel./faks. (8 5) 260 4132,
El.p. vilnius@intergas.lt

Mažeikių filialas
Montuotojų g. 7, LT-89101 Mažeikiai
Tel./faks. (8 443) 98194. El. p. mazeikiai@intergas.lt