

**INTERGAS**

Švari energija Jums!

2016 M. GRUODŽIO MĖNESIO

GAMTINIŲ DUJŲ VIRŠUTINIS ŠILUMINGUMAS MAŽEIKIŲ DUJŲ APSKAITOS STOTYJE

2017-01-03

Mažeikiai

2016 m. gruodžio mėn.	Viršutinis šilumingumas kWh/m <sup>3</sup>		Perskaičiavimo koeficientas
	0 C° matavimo	20 C° matavimo	
1	11,7817	10,9720	1,0738
2	11,7819	10,9722	1,0738
3	11,7206	10,9151	1,0738
4	11,7362	10,9296	1,0738
5	11,7556	10,9477	1,0738
6	11,7992	10,9883	1,0738
7	11,8374	11,0238	1,0738
8	11,8479	11,0336	1,0738
9	11,7982	10,9873	1,0738
10	11,7552	10,9473	1,0738
11	11,7407	10,9338	1,0738
12	11,7398	10,9329	1,0738
13	11,7550	10,9471	1,0738
14	11,7746	10,9654	1,0738
15	11,777	10,9676	1,0738
16	11,8160	11,0039	1,0738
17	11,8669	11,0513	1,0738
18	11,8762	11,0600	1,0738
19	11,861	11,0458	1,0738
20	11,8626	11,0473	1,0738
21	11,8645	11,0491	1,0738
22	11,8429	11,0290	1,0738
23	11,8306	11,0175	1,0738
24	11,8454	11,0313	1,0738
25	11,8518	11,0373	1,0738
26	11,8585	11,0435	1,0738
27	11,8824	11,0657	1,0738
28	11,8868	11,0698	1,0738
29	11,8905	11,0733	1,0738
30	11,8846	11,0678	1,0738
31	11,8675	11,0519	1,0738
<b>Vidurkis</b>	<b>11,8190</b>	<b>11,0067</b>	-

\* Skirstymo sistemos operatoriaus viršutinio dujų šilumingumo vertės nurodytos esant norminėms sąlygoms: +25 °C degimo temperatūrai, +20°C matavimo temperatūrai ir 101,325 kPa absoliutiniam slėgiui bei esant sausoms dujoms.