

**INTERGAS**

Šviri energija Jums!

2018 M. GEGUŽĖS MĖNESIO**GAMTINIŲ DUJŲ VIRŠUTINIS ŠILUMINGUMAS MAŽEIKIŲ DUJŲ APSKAITOS STOTYJE**

2018-06-04

Mažeikiai

2018 m. gegužės mėn.	Viršutinis šilumingumas kWh/m ³		Perskaičiavimo koeficientas
	0 C° matavimo	20 C° matavimo	
1	11,8588	11,0438	1,0738
2	11,8314	11,0183	1,0738
3	11,8445	11,0305	1,0738
4	11,8336	11,0203	1,0738
5	11,8418	11,0279	1,0738
6	11,8541	11,0394	1,0738
7	11,8360	11,0225	1,0738
8	11,8420	11,0281	1,0738
9	11,8632	11,0479	1,0738
10	11,8112	10,9994	1,0738
11	11,8103	10,9986	1,0738
12	11,8438	11,0298	1,0738
13	11,8731	11,0571	1,0738
14	11,8691	11,0534	1,0738
15	11,868	11,0523	1,0738
16	11,8226	11,0101	1,0738
17	11,8144	11,0024	1,0738
18	11,8140	11,0020	1,0738
19	11,8130	11,0011	1,0738
20	11,8147	11,0027	1,0738
21	11,8155	11,0034	1,0738
22	11,8463	11,0321	1,0738
23	11,8522	11,0376	1,0738
24	11,8442	11,0302	1,0738
25	11,8247	11,0120	1,0738
26	11,7841	10,9742	1,0738
27	11,7973	10,9865	1,0738
28	11,8030	10,9918	1,0738
29	11,8104	10,9987	1,0738
30	11,8197	11,0074	1,0738
31	11,8338	11,0205	1,0738
Vidurkis	11,8320	11,0188	-

* Skirstymo sistemos operatoriaus viršutinio dujų šilumingumo vertės nurodytos esant norminėms sąlygoms: +25 °C degimo temperatūrai, +20°C matavimo temperatūrai ir 101,325 kPa absoliutiniam slėgiui bei esant sausoms dujoms.