

**2015 M. LAPKRIČIO MĖNESIO
GAMTINIŲ DUJŲ VIRŠUTINIS ŠILUMINGUMAS MAŽEIKIŲ DUJŲ APSKAITOS STOTYJE**

2015-12-02

Mažeikiai

2015 m. lapkritis	Viršutinis šilumingumas kWh/m ³		Perskaičiavimo koeficientas
	0 C° matavimo temperatūra	20 C° matavimo temperatūra*	
1	11,9206	11,1013	1,0738
2	11,9226	11,1032	1,0738
3	11,9222	11,1028	1,0738
4	11,9194	11,1002	1,0738
5	11,9200	11,1008	1,0738
6	11,9185	11,0994	1,0738
7	11,9122	11,0935	1,0738
8	11,8208	11,0084	1,0738
9	11,5665	10,7716	1,0738
10	11,5506	10,7568	1,0738
11	11,4725	10,6840	1,0738
12	11,2842	10,5087	1,0738
13	11,2252	10,4537	1,0738
14	11,1870	10,4181	1,0738
15	11,1885	10,4195	1,0738
16	11,1943	10,4249	1,0738
17	11,2130	10,4424	1,0738
18	11,2073	10,4370	1,0738
19	11,2314	10,4595	1,0738
20	11,4514	10,6644	1,0738
21	11,7718	10,9627	1,0738
22	12,0041	11,1791	1,0738
23	12,0182	11,1922	1,0738
24	12,0218	11,1956	1,0738
25	11,9917	11,1675	1,0738
26	11,9883	11,1644	1,0738
27	12,0262	11,1997	1,0738
28	12,0430	11,2153	1,0738
29	12,0456	11,2177	1,0738
30	12,0419	11,2143	1,0738
Vidurkis	11,6994	10,8953	-

* Skirstymo sistemos operatoriaus viršutinio dujų šilumingumo vertės nurodytos esant norminėms sąlygoms: +25 °C degimo temperatūrai, +20°C matavimo temperatūrai ir 101,325 kPa absoliutiniam slėgiui bei esant sausoms dujoms.