

**INTERGAS**

Švari energija Jums!

2016 M. GEGUŽĖS MĖNESIO**GAMTINIŲ DUJŲ VIRŠUTINIS ŠILUMINGUMAS MAŽEIKIŲ DUJŲ APSKAITOS STOTYJE**

2016-06-02

Mažeikiai

2016 m. gegužės mėn.	Viršutinis šilumingumas kWh/m ³		Perskaičiavimo koeficientas
	0 C° matavimo	20 C° matavimo	
1	11,8054	10,9940	1,0738
2	11,7874	10,9773	1,0738
3	11,7302	10,9240	1,0738
4	11,7452	10,9380	1,0738
5	11,7636	10,9551	1,0738
6	11,7635	10,9550	1,0738
7	11,7741	10,9649	1,0738
8	11,7975	10,9867	1,0738
9	11,8228	11,0102	1,0738
10	11,7795	10,9699	1,0738
11	11,7998	10,9888	1,0738
12	11,8222	11,0097	1,0738
13	11,8021	10,9910	1,0738
14	11,8090	10,9974	1,0738
15	11,8206	11,0082	1,0738
16	11,838	11,0244	1,0738
17	11,8149	11,0029	1,0738
18	11,8304	11,0173	1,0738
19	11,8077	10,9962	1,0738
20	11,8047	10,9934	1,0738
21	11,8169	11,0047	1,0738
22	11,8143	11,0023	1,0738
23	11,8133	11,0014	1,0738
24	11,8139	11,0020	1,0738
25	11,808	10,9965	1,0738
26	11,7781	10,9686	1,0738
27	11,7653	10,9567	1,0738
28	11,7594	10,9512	1,0738
29	11,7523	10,9446	1,0738
30	11,7550	10,9471	1,0738
31	11,7466	10,9393	1,0738
Vidurkis	11,7917	10,9813	-

* Skirstymo sistemos operatoriaus viršutinio dujų šilumingumo vertės nurodytos esant norminėms sąlygoms: +25 °C degimo temperatūrai, +20°C matavimo temperatūrai ir 101,325 kPa absoliutiniam slėgiui bei esant sausoms dujoms.