

2016 M. BIRŽELIO MĖNESIO GAMTINIŲ DUJŲ VIRŠUTINIS ŠILUMINGUMAS MAŽEIKIŲ DUJŲ APSKAITOS STOTYJE

2016-07-04

Mažeikiai

2016 m. birželio mėn.	Viršutinis šilumingumas kWh/m ³		Perskaičiavimo koeficientas
	0 C° matavimo	20 C° matavimo	
1	11,7534	10,9456	1,0738
2	11,7647	10,9561	1,0738
3	11,7517	10,9440	1,0738
4	11,7792	10,9696	1,0738
5	11,7799	10,9703	1,0738
6	11,8088	10,9972	1,0738
7	11,8122	11,0004	1,0738
8	11,8132	11,0013	1,0738
9	11,8024	10,9912	1,0738
10	11,7869	10,9768	1,0738
11	11,7689	10,9600	1,0738
12	11,7438	10,9367	1,0738
13	11,7527	10,9450	1,0738
14	11,7556	10,9477	1,0738
15	11,7703	10,9614	1,0738
16	11,771	10,9620	1,0738
17	11,7805	10,9709	1,0738
18	11,7963	10,9856	1,0738
19	11,7723	10,9632	1,0738
20	11,7702	10,9613	1,0738
21	11,7839	10,9740	1,0738
22	11,8045	10,9932	1,0738
23	11,8296	11,0166	1,0738
24	11,8075	10,9960	1,0738
25	11,8215	11,0090	1,0738
26	11,8553	11,0405	1,0738
27	11,7993	10,9884	1,0738
28	11,7843	10,9744	1,0738
29	11,8112	10,9994	1,0738
30	11,7806	10,9709	1,0738
Vidurkis	11,7871	10,9770	-

* Skirstymo sistemos operatoriaus viršutinio dujų šilumingumo vertės nurodytos esant norminėms sąlygoms: +25 °C degimo temperatūrai, +20°C matavimo temperatūrai ir 101,325 kPa absoliutiniam slėgiui bei esant sausoms dujoms.

www.intergas.lt